



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
ПРОДУКЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФГУ «ФЦС»)

ул.Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, ГСП, 119991
тел. 991-30-91, факс 930-64-69, E-mail: fcc@certif.org
http://www.certif.org

11.07.2008

№

259/9

На № _____

Генеральному директору
ЗАО ИСК «Каптехнострой»

Дрижуку Д.А.

Федеральное государственное учреждение «Федеральный центр технической оценки продукции в строительстве» (ФГУ «ФЦС») рассмотрело Ваше обращение от 21.05.2008 г. № 170, заключения ВНИИПО МЧС России (по дог. № 5245-3.2 и № 5466-3.2 от 09.06.07) по оценке пожарной опасности системы вентилируемых фасадов «Каптехнострой» типа «КТС-КХ-ХХ-ВХ» и дополнение к Альбому технических решений по указанной системе и сообщает.

Представленные в указанных материалах данные позволяют сделать вывод о возможности применения в указанной системе:

- композитных материалов GOLDSTAR FR и GOLDSTAR FR1 в качестве облицовки фасада;
- композитного материала GOLDSTAR S1 в качестве облицовки откосов оконных проемов поверх противопожарных коробов из стали с антикоррозионным покрытием.

Решение о применении указанных материалов по соответствующему назначению в конструкции фасадной системы принимает проектная организация по согласованию с заказчиком.

Директор



Т.И. Мамедов